

株式会社 市川商会 壁田工場 月間業務報告書

2011. 4月分

	曜日	天候	作業員氏名	作業内容	焼却量 t
1日	金	晴れ	渡辺・清水	焼却炉稼動	8.45
2日	土	晴れ	渡辺・清水	二次燃焼室内整備	
3日	日				
4日	月	晴れ	渡辺・清水	焼却炉稼動	10.40
5日	火	晴れ	清水	一次燃焼室内補修	
6日	水	晴れ	渡辺・清水	焼却炉稼動	10.40
7日	木	晴れ	渡辺・清水	焼却炉稼動	9.10
8日	金	曇り	渡辺・清水	焼却炉稼動	8.45
9日	土	雨	渡辺・清水	冷却塔、二次燃焼室清掃	
10日	日				
11日	月	晴れ	渡辺・清水	焼却炉稼動	9.75
12日	火	晴れ	渡辺・清水	焼却炉稼動	9.10
13日	水	晴れ	渡辺・清水	焼却炉稼動	9.10
14日	木	晴れ	渡辺・清水	焼却炉稼動	9.75
15日	金	晴れ	渡辺・清水	焼却炉稼動	9.75
16日	土	晴れ	渡辺・清水・黒岩	一次燃焼室内床下清掃	
17日	日				
18日	月	晴れ	渡辺・清水	焼却炉稼動	11.05
19日	火	雨	渡辺・清水	焼却炉稼動	13.00
20日	水	曇り	渡辺・清水	焼却炉稼動	13.00
21日	木	晴れ	渡辺・清水	焼却炉稼動	13.65
22日	金	晴れ	渡辺・清水	焼却炉稼動	13.00
23日	土	雨	渡辺・清水	一次燃焼室内床下清掃	
24日	日				
25日	月	晴れ	渡辺・清水	耐火煉瓦取り外し	
26日	火	曇り	渡辺・清水	二次燃焼室内整備	
27日	水	晴れ	渡辺・清水・黒岩・藤沢・小松	耐火煉瓦積み上げ	
28日	木	曇り	渡辺・清水・小松・関	耐火煉瓦積み上げ	
29日	金				
30日	土	曇り	渡辺・清水・小松	煙突清掃、BG清掃	
				焼却量合計	157.95

特記事項

4月30日：煙突部の煤塵を撤去清掃

焼却炉運転日報

時 間		投 入	1次室	2次室	炉 圧	BG入口	排風機	BG差圧	焼 却 物
時	分	k g	温 度	温 度		温 度	温 度		
10	20	1300							木屑、廃プラ
10	30	2次バーナー点火							
10	40	1次バーナー点火	118	831	-38	140	129	0.21	
11	10	650	470	848	-48	174	148	0.20	木屑、廃プラ
11	30	650	591	834	-56	175	156	0.17	木屑、廃プラ
12	15	650	715	833	-48	176	163	0.18	木屑、廃プラ
12	45	650	702	918	-56	177	165	0.18	木屑、廃プラ
13	15	650	657	932	-48	176	166	0.17	木屑、廃プラ
13	45	650	643	906	-50	177	166	0.17	木屑、廃プラ
14	35	650	678	945	-41	176	167	0.15	木屑、廃プラ
15	5	650	747	953	-48	177	168	0.17	木屑、廃プラ
15	45	650	756	903	-42	176	167	0.16	木屑、廃プラ
16	15	650	776	934	-49	175	167	0.18	木屑、廃プラ
16	50	650	698	909	-48	176	167	0.19	木屑、廃プラ
投入合計		8450							

時間	B G 運 転 開 始	メモ（故障箇所、原因、処置、その他）
1	10：35入	
2	20：30切	
3		

時 間		投 入	1次室	2次室	炉 圧	BG入口	排風機	BG差圧	焼 却 物
時	分	k g	温 度	温 度		温 度	温 度		
8	55	1300							木屑、廃プラ
9	5	2次バーナー点火							
9	15	1次バーナー点火	32	808	-46	140	98	0.17	
9	50	650	514	891	-52	175	148	0.21	木屑、廃プラ
10	20	650	605	932	-46	176	159	0.22	木屑、廃プラ
10	50	650	627	949	-56	177	165	0.18	木屑、廃プラ
11	20	650	664	912	-51	176	166	0.20	木屑、廃プラ
11	50	650	671	943	-48	176	167	0.21	木屑、廃プラ
12	20	650	693	910	-40	175	167	0.20	木屑、廃プラ
12	50	650	689	956	-47	176	167	0.17	木屑、廃プラ
13	20	650	714	971	-53	175	168	0.18	木屑、廃プラ
14	30	650	738	964	-42	176	167	0.17	木屑、廃プラ
15	0	650	742	955	-56	175	168	0.16	木屑、廃プラ
15	30	650	746	923	-39	176	167	0.20	木屑、廃プラ
16	0	650	744	935	-48	177	167	0.21	木屑、廃プラ
16	30	650	710	961	-52	176	168	0.18	木屑、廃プラ
17	0	650	756	934	-48	177	169	0.22	木屑、廃プラ
投入合計		10400							

時間	B G 運転開始	メモ（故障箇所、原因、処置、その他）
1	9：10入	
2	20：00切	
3		

時 間		投 入 k g	1 次 室 温 度	2 次 室 温 度	炉 圧	BG入口 温 度	排風機 温 度	BG差圧	焼 却 物
時	分								
9	10	1300							木屑、廃プラ
9	20	2次バーナー点火							
9	30	1次バーナー点火	30	857	-42	140	115	0.13	
10	0	650	355	833	-32	170	148	0.15	木屑、廃プラ
10	30	650	512	849	-41	174	160	0.17	木屑、廃プラ
11	0	650	629	893	-49	174	165	0.18	木屑、廃プラ
11	30	650	708	911	-52	175	166	0.17	木屑、廃プラ
12	0	650	723	878	-44	176	166	0.17	木屑、廃プラ
12	40	650	716	944	-42	177	167	0.16	木屑、廃プラ
13	15	650	738	978	-40	176	167	0.16	木屑、廃プラ
13	50	650	744	959	-52	175	167	0.18	木屑、廃プラ
14	20	650	747	915	-40	176	167	0.16	木屑、廃プラ
15	0	650	786	927	-50	177	168	0.18	木屑、廃プラ
15	30	650	782	854	-32	175	167	0.19	木屑、廃プラ
16	0	650	769	903	-43	176	167	0.19	木屑、廃プラ
16	30	650	788	833	-48	175	166	0.19	木屑、廃プラ
17	0	650	729	872	-53	176	167	0.17	木屑、廃プラ
投入合計		10400							

時間	B G 運 転 開 始	メモ（故障箇所、原因、処置、その他）
1	9：25入	
2	20：30切	
3		

焼却炉運転日報

時 間		投 入	1次室	2次室	炉 圧	BG入口	排風機	BG差圧	焼 却 物
時	分	k g	温 度	温 度		温 度	温 度		
10	20	1300							木屑、廃プラ
10	30	2次バーナー点火							
10	40	1次バーナー点火	127	846	-48	140	129	0.19	
11	10	650	499	835	-51	170	154	0.17	木屑、廃プラ
11	40	650	538	857	-46	172	163	0.16	木屑、廃プラ
12	10	650	603	876	-49	174	165	0.13	木屑、廃プラ
12	40	650	661	856	-34	174	166	0.18	木屑、廃プラ
13	10	650	676	841	-48	175	166	0.17	木屑、廃プラ
13	40	650	737	890	-52	175	167	0.15	木屑、廃プラ
14	10	650	699	944	-34	176	167	0.15	木屑、廃プラ
14	40	650	711	932	-49	175	167	0.14	木屑、廃プラ
15	10	650	735	895	-53	176	167	0.15	木屑、廃プラ
15	40	650	704	946	-32	175	167	0.16	木屑、廃プラ
16	20	650	731	955	-48	176	167	0.17	木屑、廃プラ
16	50	650	724	961	-54	177	167	0.16	木屑、廃プラ
投入合計		9100							

時間	BG運転開始	メモ（故障箇所、原因、処置、その他）
1	10：35入	
2	20：00切	
3		

焼却炉運転日報

平成23年 4月 8日(金) 天気:曇り オペレーター名:渡辺、清水

時 間		投 入 k g	1 次室 温 度	2 次室 温 度	炉 圧	BG入口 温 度	排風機 温 度	BG差圧	焼 却 物
時	分								
10	50	1300							木屑、繊維
11	0	2次バーナー点火							
11	10	1次バーナー点火	133	779	-42	143	118	0.27	
11	40	650	399	809	-56	170	149	0.37	木屑、紙屑
12	10	650	476	841	-50	174	155	0.36	木屑、紙屑
12	40	650	608	837	-47	175	160	0.37	木屑、廃プラ
13	10	650	652	886	-33	176	163	0.37	木屑、廃プラ
13	40	650	697	899	-42	177	165	0.39	木屑、廃プラ
14	10	650	703	911	-56	175	166	0.40	木屑、廃プラ
14	40	650	710	962	-41	175	166	0.42	木屑、廃プラ
15	10	650	721	940	-37	176	167	0.41	木屑、廃プラ
15	40	650	761	893	-48	174	167	0.40	木屑、廃プラ
16	10	650	711	947	-49	175	165	0.39	木屑、廃プラ
16	50	650	723	933	-56	176	166	0.37	木屑、廃プラ
投入合計		8450							

時間	BG運転開始	メモ（故障箇所、原因、処置、その他）
1	11：05入	
2	20：15切	
3		

焼却炉運転日報

平成23年 4月 11日（月）天気：晴れ

オペレーター名：渡辺、清水

時 間	投 入	1 次室	2 次室	炉 圧	BG入口	排風機	BG差圧	焼 却 物
-----	-----	------	------	-----	------	-----	------	-------

時	分	k g	温 度	温 度	炉 圧	温 度	温 度	BG入口	焼 却 物
9	0	1300							木屑、繊維
9	10	2次バーナー点火							
9	20	1次バーナー点火	8	832	-49	140	99	0.09	
9	40	650	395	818	-40	176	145	0.21	木屑、紙屑
10	10	650	601	855	-56	175	161	0.17	木屑、紙屑
10	40	650	688	864	-34	175	165	0.14	木屑、廃プラ
11	20	650	720	881	-50	175	166	0.17	木屑、廃プラ
11	50	650	722	865	-48	175	166	0.17	木屑、廃プラ
12	30	650	698	900	-42	176	166	0.16	木屑、廃プラ
13	0	650	736	886	-55	175	167	0.16	木屑、廃プラ
13	30	650	689	911	-48	177	167	0.17	木屑、廃プラ
14	0	650	712	935	-41	176	167	0.17	木屑、廃プラ
14	30	650	821	903	-48	177	167	0.19	木屑、廃プラ
15	0	650	810	894	-40	175	167	0.15	木屑、廃プラ
15	30	650	798	922	-56	175	167	0.17	木屑、廃プラ
16	0	650	801	970	-49	174	167	0.18	木屑、廃プラ
投入合計		9750							

時間	BG運転開始	メモ（故障箇所、原因、処置、その他）
1	10：00入	
2	20：00切	
3		

焼却炉運転日報

平成23年 4月12日（火） 天気：晴れ オペレーター名：渡辺、清水

時 間		投 入	1次室	2次室	炉 圧	BG入口	排風機	BG差圧	焼 却 物
時	分	k g	温 度	温 度		温 度	温 度		

10	0	1300							木屑、繊維
10	15	2次バーナー点火							
10	25	1次バーナー点火	110	848	-46	140	109	0.10	
10	45	650	549	834	-52	170	159	0.20	木屑、廃プラ
11	15	650	630	936	-41	174	163	0.21	木屑、廃プラ
11	45	650	679	914	-45	175	166	0.18	木屑、廃プラ
12	15	650	683	869	-32	175	165	0.17	木屑、廃プラ
12	45	650	674	896	-51	175	166	0.17	木屑、廃プラ
13	15	650	749	913	-42	175	167	0.20	木屑、廃プラ
13	45	650	786	846	-39	175	168	0.20	木屑、廃プラ
14	25	650	766	853	-46	176	166	0.17	木屑、廃プラ
15	0	650	790	907	-54	177	167	0.20	木屑、廃プラ
15	45	650	798	911	-48	176	167	0.17	木屑、廃プラ
16	15	650	787	946	-52	175	168	0.18	木屑、廃プラ
16	45	650	806	925	-48	177	167	0.19	木屑、廃プラ
投入合計		9100							

時間	BG運転開始	メモ（故障箇所、原因、処置、その他）
1	10：20入	
2	20：00切	
3		

焼却炉運転日報

平成23年 4月13日(水) 天気: 晴れ オペレーター名: 渡辺、清水

時 間		投 入 k g	1 次室 温 度	2 次室 温 度	炉 圧	BG入口 温 度	排風機 温 度	BG差圧	焼 却 物
時	分								
10	25	1300							木屑、繊維

10	35	2次バーナー点火							
10	45	1次バーナー点火	88	849	-33	140	139	0.12	
11	15	650	537	858	-41	175	162	0.26	木屑、廃プラ
11	45	650	596	870	-39	175	165	0.20	木屑、廃プラ
12	15	650	670	921	-56	175	166	0.21	木屑、廃プラ
12	45	650	663	842	-40	176	166	0.17	木屑、廃プラ
13	15	650	698	876	-51	177	166	0.18	木屑、廃プラ
13	45	650	733	811	-49	176	167	0.15	木屑、廃プラ
14	15	650	783	852	-39	177	167	0.17	木屑、廃プラ
14	45	650	749	946	-32	176	168	0.17	木屑、廃プラ
15	15	650	771	859	-40	175	167	0.15	木屑、廃プラ
15	45	650	791	901	-53	175	166	0.19	木屑、廃プラ
16	15	650	770	923	-34	176	167	0.17	木屑、廃プラ
16	45	650	800	877	-40	175	167	0.16	木屑、廃プラ
投入合計		9100							

時間	BG運転開始	メモ（故障箇所、原因、処置、その他）
1	10：40入	
2	20：00切	
3		

焼却炉運転日報

平成23年 4月14日（木）天気：晴れ オペレーター名：渡辺、清水

時 間		投 入 k g	1次室 温 度	2次室 温 度	炉 圧	BG入口 温 度	排風機 温 度	BG差圧	焼 却 物
時	分								
9	50	1300							木屑、繊維
10	0	2次バーナー点火							

10	10	1次バーナー点火	83	846	-54	140	111	0.12	
10	40	650	478	859	-44	170	149	0.15	木屑、廃プラ
11	10	650	599	917	-36	175	158	0.19	木屑、廃プラ
11	50	650	717	843	-52	174	162	0.20	木屑、廃プラ
12	20	650	707	892	-41	175	165	0.19	木屑、廃プラ
13	0	650	765	844	-52	176	165	0.17	木屑、廃プラ
13	30	650	727	896	-50	175	165	0.15	木屑、廃プラ
14	0	650	788	864	-53	175	166	0.16	木屑、廃プラ
14	30	650	806	845	-41	174	167	0.19	木屑、廃プラ
15	0	650	793	851	-56	177	168	0.15	木屑、廃プラ
15	30	650	786	882	-48	176	167	0.17	木屑、廃プラ
16	0	650	793	903	-32	176	167	0.17	木屑、廃プラ
16	20	650	760	960	-48	177	168	0.18	木屑、廃プラ
17	0	650	796	955	-52	178	167	0.17	木屑、廃プラ
投入合計		9750							

時間	BG運転開始	メモ（故障箇所、原因、処置、その他）
1	10：05入	
2	20：15切	
3		

焼却炉運転日報

平成23年 4月15日（金） 天気：晴れ オペレーター名：渡辺、清水

時 間		投 入 k g	1次室 温 度	2次室 温 度	炉 圧	BG入口 温 度	排風機 温 度	BG差圧	焼 却 物
時	分								
10	0	1300							木屑、繊維
10	10	2次バーナー点火							
10	20	1次バーナー点火	107	853	-46	140	143	0.11	

10	50	650	454	849	-53	170	159	0.22	木屑、廃プラ
11	20	650	640	860	-43	174	161	0.16	木屑、廃プラ
11	50	650	759	952	-33	175	165	0.18	木屑、廃プラ
12	20	650	742	948	-48	175	166	0.12	木屑、廃プラ
12	50	650	726	867	-53	175	167	0.14	木屑、廃プラ
13	20	650	746	909	-48	175	168	0.18	木屑、廃プラ
13	50	650	760	907	-33	175	168	0.15	木屑、廃プラ
14	20	650	770	851	-48	176	167	0.18	木屑、廃プラ
14	50	650	776	811	-56	175	168	0.17	木屑、廃プラ
15	20	650	781	935	-47	176	167	0.19	木屑、廃プラ
15	40	650	796	944	-51	176	167	0.18	木屑、廃プラ
16	10	650	749	860	-39	177	168	0.17	木屑、廃プラ
16	50	650	781	928	-46	175	168	0.19	木屑、廃プラ
投入合計		9750							

時間	B G 運転開始	メモ（故障箇所、原因、処置、その他）
1	10：15入	
2	20：15切	
3		

焼却炉運転日報

平成23年 4月18日（木） 天気：曇り オペレーター名：渡辺、清水

12

時 間		投 入 k g	1 次 室 温 度	2 次 室 温 度	炉 圧	B G 入 口 温 度	排 風 機 温 度	B G 差 圧	焼 却 物
時	分								
9	10	1300							木屑、繊維
9	20	2次バーナー点火							
9	30	1次バーナー点火	84	833	-52	140	129	0.09	
10	0	650	330	815	-40	170	148	0.17	木屑、廃プラ

10	30	650	576	829	-32	174	157	0.17	木屑、廃プラ
11	0	650	639	903	-46	174	165	0.19	木屑、廃プラ
11	30	650	681	877	-48	175	165	0.18	木屑、廃プラ
12	0	650	688	911	-39	174	167	0.19	木屑、廃プラ
12	30	650	693	934	-52	176	167	0.18	木屑、廃プラ
13	0	650	729	819	-48	175	166	0.17	木屑、廃プラ
13	40	650	695	936	-53	176	167	0.15	木屑、廃プラ
14	10	650	690	923	-34	175	167	0.15	木屑、廃プラ
14	50	650	765	957	-40	175	167	0.13	木屑、廃プラ
15	20	650	759	948	-32	174	168	0.16	木屑、廃プラ
15	50	650	776	964	-44	175	166	0.17	木屑、廃プラ
16	20	650	752	908	-49	175	168	0.14	木屑、廃プラ
16	50	650	766	942	-32	176	168	0.17	木屑、廃プラ
17	20	650	755	949	-57	175	167	0.18	木屑、廃プラ
投入合計		11050							

時間	BG運転開始	メモ（故障箇所、原因、処置、その他）
1	9：25入	
2	20：30切	
3		

焼却炉運転日報

平成23年
4月19日（金）
天気：雨
オペレーター名：渡辺、清水

時 間		投 入 k g	1次室 温 度	2次室 温 度	炉 圧	BG入口 温 度	排風機 温 度	BG差圧	焼 却 物
時	分								
10	20	2600							木屑、廃プラ
10	30	2次バーナー点火							
10	40	1次バーナー点火	122	842	-56	140	133	0.12	
11	0	650	361	816	-39	176	145	0.19	木屑、廃プラ
11	30	650	547	938	-32	176	159	0.21	木屑、廃プラ

12	0	650	692	967	-48	175	164	0.16	木屑、廃プラ
12	30	650	673	948	-32	176	166	0.18	木屑、廃プラ
13	15	650	729	898	-53	175	165	0.15	木屑、廃プラ
13	45	650	711	933	-50	175	167	0.17	木屑、廃プラ
14	15	650	741	944	-42	175	167	0.17	木屑、廃プラ
14	45	650	764	938	-56	177	167	0.18	木屑、廃プラ
15	15	650	745	962	-59	178	167	0.17	木屑、廃プラ
15	45	650	732	885	-42	175	166	0.15	木屑、廃プラ
16	15	650	791	952	-37	176	166	0.16	木屑、廃プラ
16	45	650	780	966	-52	177	168	0.16	木屑、廃プラ
17	15	650	737	936	-48	175	167	0.16	木屑、廃プラ
17	45	650	753	966	-52	178	168	0.17	木屑、廃プラ
18	15	1300	792	921	-48	178	167	0.18	木屑、廃プラ
投入合計		13000							

時間	BG運転開始	メモ（故障箇所、原因、処置、その他）
1	10：35入	
2	21：15切	
3		

焼却炉運転日報

平成23年 4月20日（水） 天気：曇り オペレーター名：渡辺、清水

時 間		投 入 k g	1 次 室 温 度	2 次 室 温 度	炉 圧	BG入口 温 度	排風機 温 度	BG差圧	焼 却 物
時	分								
10	20	2600							木屑、廃プラ
10	30	2次バーナー点火							
10	40	1次バーナー点火	132	846	-49	140	153	0.09	
11	10	650	473	876	-56	175	160	0.20	木屑、廃プラ
11	40	650	604	932	-48	174	165	0.19	木屑、廃プラ
12	10	650	676	946	-55	175	166	0.19	木屑、廃プラ

12	50	650	685	886	-42	175	167	0.16	木屑、廃プラ
13	20	650	671	928	-50	176	168	0.17	木屑、廃プラ
13	50	650	704	968	-42	176	167	0.17	木屑、廃プラ
14	25	650	720	936	-57	175	168	0.16	木屑、廃プラ
14	55	650	781	880	-43	175	167	0.19	木屑、廃プラ
15	25	650	779	953	-51	176	168	0.20	木屑、廃プラ
15	55	650	763	944	-48	177	167	0.18	木屑、廃プラ
16	25	650	786	929	-48	176	167	0.19	木屑、廃プラ
16	55	650	759	923	-41	177	166	0.17	木屑、廃プラ
17	25	1300	776	975	-52	178	167	0.19	木屑、廃プラ
18	0	1300	784	956	-50	177	169	0.21	木屑、廃プラ
投入合計		13000							

時間	B G 運 転 開 始	メ モ（故障箇所、原因、処置、その他）
1	10：35入	
2	21：00切	
3		

焼却炉運転日報

平成23年 4月21日（木） 天気：晴れ オペレーター名：渡辺、清水

時 間		投 入 k g	1 次 室 温 度	2 次 室 温 度	炉 圧	B G 入 口 温 度	排 風 機 温 度	B G 差 圧	焼 却 物
時	分								
10	0	2600							木屑、廃プラ
10	10	2次バーナー点火							
10	20	1次バーナー点火	164	876	-48	140	98	0.14	
10	40	650	532	860	-33	170	150	0.18	木屑、廃プラ
11	10	650	664	959	-43	175	161	0.20	木屑、廃プラ
11	40	650	658	938	-41	176	164	0.15	木屑、廃プラ
12	10	650	677	942	-48	176	165	0.17	木屑、廃プラ

12	40	650	698	959	-42	178	165	0.19	木屑、廃プラ
13	20	650	721	973	-56	175	167	0.16	木屑、廃プラ
13	50	650	730	880	-43	176	167	0.17	木屑、廃プラ
14	20	650	746	943	-39	175	167	0.18	木屑、廃プラ
14	50	650	723	948	-56	174	168	0.18	木屑、廃プラ
15	20	650	770	902	-48	175	167	0.15	木屑、廃プラ
15	50	650	767	939	-52	178	167	0.16	木屑、廃プラ
16	20	650	786	962	-50	175	167	0.13	木屑、廃プラ
16	50	650	749	956	-43	175	168	0.14	木屑、廃プラ
17	30	1300	797	952	-34	176	167	0.13	木屑、廃プラ
18	0	1300	768	939	-59	177	168	0.14	木屑、廃プラ
投入合計		13650							

時間	BG運転開始	メモ（故障箇所、原因、処置、その他）
1	10：15入	
2	20：00切	
3		

焼却炉運転日報

平成23年 4月22日（金）天気：晴れ オペレーター名：渡辺、清水

時 間		投 入 k g	1次室 温 度	2次室 温 度	炉 圧	BG入口 温 度	排風機 温 度	BG差圧	焼 却 物
時	分								
10	15	2600							木屑、廃プラ
10	25	2次バーナー点火							
10	35	1次バーナー点火	133	834	-49	170	118	0.19	
11	5	650	525	850	-53	175	147	0.24	木屑、廃プラ
11	35	650	640	957	-48	176	159	0.21	木屑、廃プラ
12	5	650	624	894	-49	175	165	0.20	木屑、廃プラ
12	35	650	663	924	-34	176	167	0.18	木屑、廃プラ
13	15	650	698	944	-52	175	168	0.19	木屑、廃プラ

13	45	650	720	941	-48	176	167	0.19	木屑、廃プラ
14	15	650	719	957	-56	175	168	0.20	木屑、廃プラ
14	45	650	743	911	-46	175	168	0.18	木屑、廃プラ
15	15	650	783	942	-37	176	167	0.19	木屑、廃プラ
15	45	650	769	957	-48	176	168	0.21	木屑、廃プラ
16	15	650	753	940	-32	175	167	0.17	木屑、廃プラ
16	45	650	776	954	-39	176	168	0.20	木屑、廃プラ
17	15	1300	771	939	-48	177	169	0.17	木屑、廃プラ
18	5	1300	767	937	-40	176	168	0.17	木屑、廃プラ
投入合計		13000							

時間	B G 運転開始	メモ（故障箇所、原因、処置、その他）
1	10：30入	
2	20：05切	
3		